検査結果一覧

		[原水] 大野町上水道 第一水源地	[原水] 大野町上水道 第二水源地 第二取水井	[原水] 大野町上水道 第二水源地 第三取水井	[原水] 大野町上水道 第三水源地	[原水] 大野町上水道 第四水源地 第一取水井	[原水] 大野町上水道 第四水源地 第二取水井	[原水] 大野町上水道 第五水源地		
	採取日	2023/8/9	2023/8/9	2023/8/9	2023/8/9	2023/8/9	2023/8/9	2023/8/9	平均値	最大値
	採取時間	9:30	10:00	10:20	11:20	12:50	12:50	12:00		
	天候[当日]	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	気温[℃]	29	29	29	28	30	30	29		
	水温[℃]	16	15	15	15	15	15	15		
	残留塩素[mg/L]	—	—	—	—	—	—	—		
項目	単位	08月	08月	08月	08月	08月	08月	08月		
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満